

年報—2016年

PCS合計値

／	直流電圧	直流電流	直流電力量	交流電圧	交流電流	交流電力量	CO2削減 CO	
時間	V	A	kWh	V	A	kWh		
1月	262.00	2.85	1038.78	203.76	5.38	919.17	3477.33	
2月	298.67	5.23	2421.82	204.03	8.73	2227.17	8401.07	
3月	298.20	6.59	3519.28	204.44	10.61	3266.91	12436.83	
4月	294.11	7.03	3920.88	207.40	11.04	3649.26	14245.89	
5月	283.59	7.61	4388.33	208.18	11.25	4079.11	15685.87	
6月	277.94	6.57	3676.04	207.95	9.78	3397.55	12994.37	
7月	283.08	6.10	3340.07	208.01	9.04	3084.07	11715.45	
8月	278.67	6.80	3593.96	208.48	9.98	3351.46	12961.47	
9月	280.89	4.94	2330.78	208.61	7.41	2151.36	8366.09	
10月	285.42	5.70	2737.96	209.16	8.88	2547.75	9905.00	
11月	289.95	4.12	1776.62	208.45	6.71	1623.32	6420.52	
12月	295.07	3.47	1544.43	207.74	6.01	1400.04	5403.35	
最大値	298.67	7.61	4388.33	209.16	11.25	4079.11	15685.87	
月	2月	5月	5月	10月	5月	5月	5月	
平均／積算	285.63	5.58	34288.96	207.18	8.74	31697.18	122013.23	

年報—2017年

PCS合計値

／	直流電圧	直流電流	直流電力量	交流電圧	交流電流	交流電力量	CO2削減 CO	
時間	V	A	kWh	V	A	kWh		
1月	272.42	2.27	999.18	207.67	5.35	898.55	3382.36	
2月	295.50	4.67	2076.64	207.41	7.83	1913.85	7206.69	
3月	293.15	6.00	3171.23	207.90	9.79	2950.26	11343.12	
4月	292.74	7.59	4215.97	208.41	11.82	3952.01	15207.82	
5月	284.02	7.62	4349.21	208.38	11.13	4067.64	15738.84	
6月	279.86	7.74	4320.80	208.55	11.29	4043.13	15642.89	
7月	276.71	6.94	3817.89	208.92	9.96	3559.88	13711.10	
8月	281.21	4.28	2226.84	208.51	6.68	2046.51	7963.22	
9月	277.29	6.58	3118.93	208.41	9.69	2907.68	11245.54	
10月	279.56	3.92	1859.19	208.05	6.33	1700.22	6678.21	
11月	287.65	4.21	1705.62	207.23	6.81	1562.53	6077.20	
12月	290.60	2.81	1223.29	207.50	5.07	1097.81	4262.78	
最大値	295.50	7.74	4349.21	208.92	11.82	4067.64	15738.84	
月	2月	6月	5月	7月	4月	5月	5月	
平均／積算	284.23	5.39	33084.78	208.08	8.48	30700.06	118459.77	

年報－2018年

PCS合計値

／	直流電圧	直流電流	直流電力量	交流電圧	交流電流	交流電力量	CO2削減 CO	
時間	V	A	kWh	V	A	kWh		
1月	277.63	1.88	788.08	207.73	3.75	693.31	2655.02	
2月	286.20	4.20	1735.28	207.74	7.27	1594.67	6037.51	
3月	291.66	6.94	3627.51	208.00	10.96	3392.20	12794.95	
4月	290.54	6.72	3674.41	208.27	10.52	3432.42	13327.96	
5月	285.50	7.29	4156.44	208.45	10.78	3885.23	14881.08	
6月	276.83	7.10	3902.17	208.37	10.27	3639.91	14172.40	
7月	276.51	7.07	3888.14	208.90	10.26	3628.59	13890.46	
8月	278.73	6.32	3336.68	208.75	9.18	3097.91	11950.78	
9月	275.27	4.93	2333.24	208.47	7.42	2149.76	8390.09	
10月	280.83	4.78	2288.35	208.07	7.53	2107.87	8279.73	
11月	285.04	4.28	1828.39	207.74	6.86	1673.63	6590.74	
12月	283.19	2.75	1191.48	207.50	5.33	1072.75	4200.60	
最大値	291.66	7.29	4156.44	208.90	10.96	3885.23	14881.08	
月	3月	5月	5月	7月	3月	5月	5月	
平均／積算	282.33	5.36	32750.18	208.17	8.34	30368.25	117171.32	

年報—2019年

PCS合計値

／	直流電圧	直流電流	直流電力量	交流電圧	交流電流	交流電力量	CO2削減 CO	
時間	V	A	kWh	V	A	kWh		
1月	285.39	3.48	1560.44	207.66	6.01	1410.32	5383.05	
2月	297.86	5.30	2350.40	207.54	8.71	2173.18	8202.30	
3月	293.02	6.50	3399.73	207.67	10.34	3167.61	12093.25	
4月	294.04	7.12	3908.03	207.31	11.30	3651.43	13953.03	
5月	283.59	9.26	5253.40	208.59	13.37	4928.76	18943.15	
6月	276.03	6.30	3440.42	208.33	9.28	3191.12	12366.38	
7月	282.66	8.75	115.84	208.84	12.32	108.48	127.69	
8月	---	---	---	---	---	---	---	
9月	---	---	---	---	---	---	---	
10月	---	---	---	---	---	---	---	
11月	---	---	---	---	---	---	---	
12月	---	---	---	---	---	---	---	
最大値	297.86	9.26	5253.40	208.84	13.37	4928.76	18943.15	
月	2月	5月	5月	7月	5月	5月	5月	
平均／積算	287.51	6.67	20028.26	207.99	10.19	18630.90	71068.84	